PLANIMETRIA
scala 1:1000

EDIFICIO A

SC 81.145 mq

EDIFICIO B

SC 105.082 mq

P1 mc 174 POSTI AUTO

P2 mc 242 POSTI CAMION

P3 mc 140 POSTI AUTO

mc 64 POSTI AUTO

mc 24 BAIE DI CARICO

mc 48 POSTI AUTO

AREA A PARCHEGGIO

Bacino Pubbliche SudOvest (Park1-2-3)
A=7000 m² h_{acc} 1.75-0.95 m
V_{acc}=3120 m³ Q_{usc}=19 l/s h_{acqua}= 45 cm

Fondo bacino impermeabilizzato con argilla, sp 50cm
Quota fondo bacino 98.00 msmm
(p.c.=98.80-98.00)
Quota massima escursione falda 96.32 msmm

Bacino Pubbliche Sud
A=700 m² h_{acc} 0.5-0.3 m
V_{acc}=215 m³ Q_{usc}=2 l/s h_{acqua}= 30 cm

Fondo bacino impermeabilizzato con argilla, sp 50cm
Quota fondo bacino 98.30 msmm
(p.c.=98.70-98.50)
Quota massima escursione falda 96.32 msmm

Area oggetto di intervento

COMUNE DI ALESSANDRIA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

IL PROGETTISTA:

esa studio s.r.l.
Galleria Guerci
15121 - ALESSANDRIA

Ethos Engineering s.r.l.
Via San Giacomo della Vittoria n.64
15121 - ALESSANDRIA

Dott.Ing. Gianluigi Bocchio

PROPONENTE:

TECHBAU S.P.A.
Piazza Giovine Italia, nr 3
20123 - MILANO

TITOLO DELL'OPERA:

P.E.C. ZONA SAN MICHELE

INSEDIAMENTO ARTIGIANALE DEPOSITO E LOGISTICA

PROGETTO PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO

OGGETTO ELABORATO:

Planimetria impianto fognario rete acque meteoriche

COMMESSA	FASE	ARG.	PROGR.	REV	NOME FILE	SCALA	DATA
LOG_AL_SM	PEC	OU	023	00	LOG_AL_PEC_OU_023_00	1:1000	01/ 2025

LEGENDA

- PERIMETRO DI PEC
- PERIMETRO AREA D'INTERVENTO
- RETE ACQUE METEORICHE IN PROGETTO TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO SN8
- POZZETTI ACQUE METEORICHE IN CLS PREFABBRICATO DIM. INT. 100x100 / 150x150 CM CON CHIUSINO IN GHISA D400
- VASCA DI PRIMA PIOGGIA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO CONFORME A SCARICO CORSO D'ACQUA SUPERFICIALE TAB. 3 ALLEGATO 5 D.L. 152/2006
- TESTATE IN C.A. GETTATE IN OPERA
- FOSSO SCARICO BACINI LAMINAZIONE RIVESTITO IN CALCESTRUZZO E CON ARGINELLI LATERALI
- FOSSO DI GUARDIA IN TERRA, SCARICO AREE VERDI
- FLUSSI ACQUE METEORICHE
- TUBAZIONE IN PVC RIGIDO SN8 Ø 200 MM PER CADITOIE STRADALI
- CADITOIE STRADALI IN C.A. PREFABBRICATO DIM. INT. 40x40 CM CON GRIGLIA IN GHISA D400
- RIVESTIMENTO FONDO E SCARPATE CON MATERASSO METALLICO TIPO "RENO"
- CANALETTA IN C.A. GETTATA IN OPERA
- CANALETTA PREFABBRICATA IN C.A. CON GRIGLIA
- BACINI DI LAMINAZIONE PUBBLICI

$q_{fondo\ fosso}$=98.05

L= 163 m. p=0.0024

$q_{fondo\ fosso}$=97.65

L=89 m. p=0.0024

Fosso F3 B= 30 cm h. 30 cm

$q_{fondo\ fosso}$=97.44

L= 308m. p=0.0024

Opera di protezione in materassi tipo Reno fosso esistente sp 20 cm larghezza 5 m

SCARICO 2
19+2+75=96 l/s

$q_{fondo\ fosso\ progetto}$ =96.70